

Опросный лист для ультразвукового счетчика тепла T230 для квартирного учета 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
T230 -

Тип счетчика и исполнение

Тип счетчика	Подключение термодатчика	Направление потока	
Счетчик тепла	Двухпроводный термодатчик	Обратный	A
Счетчик тепла	Двухпроводный термодатчик	Прямой	B
Счетчик холода, вода	Двухпроводный термодатчик	Обратный	G
Счетчик холода, вода	Двухпроводный термодатчик	Прямой	H

Расходомер

Номинальный расход по EN1434	Максимальный расход	Длина расходомера	Номинальное давление (ATM)	Вид соединения G-резьба	
qr = 0,6 м³/час	qs = 1,2 м³/час	110 мм	PN 16	G ¾"	0 5
qr = 1,5 м³/час	qs = 3 м³/час	110 мм	PN 16	G ¾"	2 1
		130 мм		G 1"	2 6
qr = 2,5 м³/час	qs = 5 м³/час	130 мм	PN 16	G 1"	3 6

Монтаж вычислителя

Разделяемый от расходомера, длина контрольного кабеля 1,5 м (фиксированно)	C
--	---

Страна/ Язык

Россия	Русский	RU
--------	---------	----

Логотип

Landis+Gyr	0 0
------------	-----

Тип температурного датчика и вид монтажа

Тип датчика	Подключение к вычислителю	Монтаж датчика	вид установки	
PT 500	фиксированно	внутри	прямой	P

Описание температурного датчика

Диаметр	Длина датчика	Длина кабеля	
Ø5,2 мм	45 мм	1,5 м	0 H
		5 м	0 J

Источник питания

1 Литиевая батарея на 6 лет	A
2 Литиевые батареи на 11 лет	E
3 Литиевые батареи на 6 лет для беспроводного M-Bus	C
3 Литиевые батареи на 11 лет для беспроводного M-Bus	F

Интерфейс счетчика

Без коммуникации	0
M-Bus интерфейс	B
Импульсный интерфейс (2 выхода)	L
Беспроводной M-Bus интерфейс (необходимы 3 литиевые батареи)	E

Метрология

Сертифицировано в соответствии с национальными стандартами (не CEN) Поверенный для России класс точности 2	C L
--	-----

Вид энергии

единицы измерения	номинальный расход qr [м³/час]	десятичные разряды		
		0	3	
kWh	до qr 2,5	0	3	A
MWh	до qr 2,5	3	3	B
MJ	до qr 2,5	0	3	C
GJ	до qr 2,5	3	3	D

Специальные опции/ проколы \*\*\*

Описание	примеры / информация	код заказа
Протокол испытаний (Бумага)	(по умолчанию: нет протокола (P0))	PP
Протокол испытаний (Excel файл на email)	(по умолчанию: нет протокола (P0))	PE
День фиксации месячного значения	например 15. (стандарт: 01.)	dd

Пояснения:

Любые дополнительные требования должны быть уточнены у представителя Landis+Gyr до размещения заказа